

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno | | Strana: 1/1 | |
| Organizační směrnice č. 016/2023 generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. - Provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly ve správě Povodí Moravy, s.p. a odstraňování zjištěných závad | | | |
| Příloha č. 13 – obecné závady a nedostatky, mimořádné jevy a skutečnosti sledované na technologických zařízeních UVD | | | |
| Vydání č. 1 | Účinnost vydání od: 01. 03. 2023 | Změna č. - | Účinnost změny od: - |

Obecné závady a nedostatky, mimořádné jevy a skutečnosti sledované na technologických zařízeních UVD:

| |
|--|
| 1) stav povrchové ochrany |
| 2) deformace konstrukcí |
| 3) průsaky |
| 4) stav těsnících ploch |
| 5) zvukové projevy |
| 6) plynulost a správný chod mechanismů |
| 7) házivost (vibrace) rotačních částí |
| 8) správné promazání kluzných míst a mechanismů |
| 9) stav olejových náplní |
| 10) chybějící části (například spojovací materiál) |