

List opatření

Název opatření:	Olešnice - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100018
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2.3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07669	Křtěnov	41325090	Hodoninka po ústí do toku Svratka
11041	Olešnice	41325090	Hodoninka po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511701	Město Olešnice na Moravě, ČOV	Hodoninka	13.90000	-607180.226	-1120053.4

Popis současného stavu:

V Olešnici je vybudována jednotná kanalizační síť vybavená ČOV. Bylo využito starých stok původně vyústěných přímo do Hodoninky, které byly podchyceny do kmenové stoky vedené podél toku a vybavené řadou odlehčovacích komor. Na kanalizaci jsou dvě shybky. Stoková síť je ukončena v ČOV, která byla podrobena intenzifikaci výměnou technologického zařízení. ČOV je navržena pro 4515 EO, její velikost zásadním způsobem ovlivňuje produkce odpadních vod v místních potravinářských provozech, i když v místech produkce znečištění jsou instalována zařízení na předčištění odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Bude dobudována kanalizace v obci tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. Na ČOV budou výhledově napojeny odpadní vody z obce Křtěnov. Na ČOV bude provedena oprava dosazovací nádrže, která byla poškozena při povodni.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	4515	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	16 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	neuveďeno					
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveďeno					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka:

Provozovatel:	Obec Olešnice
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury