

List opatření

Název opatření:	Brno - Dostavba kmenové stoky EI, úsek Hájecká - Nezamyslova.	ID_OP:	DY100044
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění	ID_AGL:	35

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41175	Černovice	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka
41191	Židenice (Brno-Vinohrady)	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka
41193	Židenice (Brno-Židenice)	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka
41194	Zábrdovice (Brno-Židenice)	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Povodí kmenové stoky E je značně rozsáhlé, vlastní kmenová stoka je vedená ve stíněných poměrech po levém břehu Svitavy je ve špatném technickém stavu, hydraulicky přetížená s množstvím OK. Řešením pro celé povodí je výstavba paralelní kmenové stoky EI.

Popis navrhovaného stavu:

Výstavba paralelní kmenové stoky, která bude podcházet stávající systém, umožní přes nové OK přepojení hlavních uličních sběračů v tomto úseku. Realizace EI je také podmínkou pro rekonstrukci stávající kmenové stoky E ve stávajícím profilu a trase včetně redukce množství OK a tím odlehčovaného množství. Předmětem opatření je výstavba kmenové stoky EI v úseku mezi ulicemi Hájecká a Nezamyslova. Úsek navazuje na stavbu Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek - Hájecká. Nová kmenová stoka EI je navržena v délce 2,6 km o profilu DN 2200.

Vzhledem k velmi nepříznivým geologickým podmínkám se předpokládá bezvýkopová technologie.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: 0	Gravitační: Ano	Gravitační: 2 555
	Počet EO nově připoj. na kanal: 0	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 2 555
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 553 635 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury