

List opatření

Název opatření:	Lažánky - I. Etapa - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100187
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07947	Lažánky	41409000	Bílý potok po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

Lažánky: V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, v celé obci je dešťová kanalizace. Maršov: V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je téměř v celé obci vybudována dešťová kanalizace.

Popis navrhovaného stavu:

Lažánky: V obci je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizační sítě, bude možno využít ty stávající stoky, které jsou v dobrém technickém stavu.

Pod obcí bude vybudována nová mechanicko-biologická ČOV, na níž budou napojeny i odpadní vody z obce Maršov. Maršov: Vzhledem ke konfiguraci území je nutno při odvádění odpadních vod k likvidaci 3x čerpat, a proto je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace v obci. Na síti v obci budou 2 čerpací stanice, odpadní vody budou odváděny přivaděčem na ČOV pod obcí Lažánky. Část délky přivaděče bude výtlačná.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	6 400
	Počet EO nově připoj. na kanal:	894	Tlakový:	Ano	Tlaková:	2 650
			Počet ČS:	3	Celkem [m]:	9 050
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	1500	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		250	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]:	89 400 000,0
Stav projekt. přípravy:	studie
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah

Poznámka:	text podle PRVKUK
Provozovatel:	obec
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury