

List opatření

Název opatření:	Lomnička - Šerkovice - výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100326
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:			

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
08680	Lomnička	41385000	Besének po ústí do toku Svratka
16237	Šerkovice	41385000	Besének po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci není vybudována kanalizace. Likvidace odpadních vod pro novou soustředěnou zástavbu je řešena provizorními lokálními ČOV. Dešťové vody jsou odváděny příkopy do potoků protékajících obcí. Obec má 213 obyvatel.

Popis navrhovaného stavu:

Bude vybudována splašková kanalizace s přečerpáním do kanalizace Lomnička. Kapacita ČOV Lomnička bude i po připojení Šerkovic dostatečná. Systém splaškové kanalizace vychází z konfigurace terénu a bude tvořen třemi větvemi. První větev odvádí splaškové vody ze severní části obce. Druhá větev bude odvádět splaškové vody ze zástavby za Besénkem do akumulární nádrže, odkud budou splašky čerpány do první větve splaškové kanalizace. Jižní část obce bude odkanalizována třetí větví. Od soutoku první a třetí větve bude kanalizace vedena podél potoka Besének až do Lomničky, kde se zaústí do koncové šachty místní kanalizační sítě.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Gravitační:	
	Počet EO nově připoj. na kanal:		Tlakový:	Tlaková:	
			Počet ČS:	Celkem [m]:	
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	24 000 000,0				
Stav projekt. přípravy:	DUR				
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuvedeno				
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah				

Poznámka:	list doplněn 01/2009
Provozovatel:	Vodárenská akciová společnost, a. s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury