

List opatření

Název opatření:	Bílovice nad Svitavou - dostavba a rekonstrukce kanalizace	ID_OP:	DY100002
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00455	Bílovice nad Svitavou	41533000	Svitava po ústí do toku Svratka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
513371	VAS Brno venk. - Bílovice nad Svitavou ČOV	Svitava	15.20000	-593392.875	-1156300.4

Popis současného stavu:

V převážné části obce je vybudována kombinovaná kanalizační síť.

Popis navrhovaného stavu:

Pro snížení látkového zatížení v toku z OK je navržena dostavba oddílné kanalizace na části pravobřežní zástavby. Je zpracováno hydraulicko - látkové posouzení. Výstavba vyžaduje vybudování 2 ks čerpacích stanic, dešťové zdrže, gravitační kanalizace délky cca 6 km a výtlačný řad cca 700 m. V obci zbývá dobudovat cca 2,8 km kanalizačních stok, zejména v oblastech s novou výstavbou. Do stavby je zahrnuta dostavba a rekonstrukce kanalizace ve stávající zástavbě.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:	I			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	2 800
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	700
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	3 500
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	17 214 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DUR					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2010					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka:

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury