

List opatření

Název opatření:	Boskovice - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100059
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00848	Mladkov	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
41155	Boskovice	41482001	Bělá po ústí do toku Svitava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511671	VAS Boskovice - Boskovice ČOV A	P přítok Bělé v ř. km 1,6	1.300000	-592329,671	-1130359,5
511673	VAS Boskovice - Boskovice ČOV C	Bělá	6.500000	-588440,621	-1128904,5

Popis současného stavu:

Současný stav je vyhovující v Boskovicích bez městských částí.

Popis navrhovaného stavu:

Mladkov - Návrh zvažuje dvě varianty - čerpání odpadních vod na ČOV Boskovice, nebo vybudování ČOV v Mladkově. Odkanalizování obce Mladkov bude rozděleno na dvě etapy - v první bude odkanalizována jižní část obce (tedy asi 70 % obyvatel). Pro druhou fázi odkanalizování Mladkova nebyl stanoven závazný termín. Předpokládá se odsunutí etapy do doby než bude realizováno odkanalizování nové bytové zástavby Boskovic směrem k Mladkovu. Zvýšení kapacity ČOV Boskovice z 13 060 EO na výhledových 13 500 EO, terciální stupeň bez pískové filtrace, instalace lamelových usazováků.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 904
	Počet EO nově připoj. na kanal:	200	Tlakový:	Ano	Tlaková:	2 491
			Počet ČS:	3	Celkem [m]:	6 395
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	13500	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		2250	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	35 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	IZ					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka: parametry návrhu odhadnuté, nepodloženo dokumentací, nesplňuje emisní stand., terciální stupeň bez pískové filtrace, lamel. Usazováků, zvýšení kapacity ČOV, napojení MČ Mladkov, původně uváděná ČOV B byla

Provozovatel: VAS divize Boskovice/obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury