

List opatření

Název opatření:	Větrný Jeníkov - rekonstrukce ČOV, výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100177
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18111	Větrný Jeníkov	41686000	Jihlava po soutok s tokem Jihlávka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515781	VAS Jihlava - Větrný Jeníkov ČOV	Jiřínský p.	10.50000	-676623.209	-1120331.1

Popis současného stavu:

Obec Větrný Jeníkov má vybudovanou z části jednotnou, zčásti oddílnou kanalizaci, zakončenou mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 770 EO.

Místní část Velešov nemá vybudovanou kanalizační síť, odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav původní obecní kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Dále je navržena rekonstrukce ČOV s ohledem na nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne		Priorita:			
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém		Délka [m]	
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	1 700
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	1 700
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:		770	EO
	Rekonstrukce:	Ano			237	m ³ /den

Investiční náklady [Kč]: 32 918 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2015

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka: Zdroj dat - PRVKÚK

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury