

List opatření

Název opatření	Bihanka, zkapacitnění koryta toku	ID_OP	DY130175
Typ opatření	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	ID_KO	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce-ZSJ / Kraj	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
16947	Rácovice / VY	41164000	Bihanka po ústí do toku Želetavka	
		D012		
ID_TOK	Název vodního toku / ČHP	Správce vodního toku	od km	po km
411600000100	Bihanka / 4-14-02-041/042/043	ZVHS		

Popis současného stavu
<p>Obcí Rácovice protéká Bihanka, na které je vybudován Rácovický rybník. Levostranný bezejmenný přítok Bihanky je dlouhý 1,3 km. Úsek 0,0 – 0,065 km přítoku byl v 60.-70.letech zatrubněn DN 1200 ve sklonu 1,1 %. Koryto nad zatrubněním bylo dříve opevněno kamennou dlažbou (1955), v současné době je opevnění v havarijním stavu. Údolnice nad obcí je částečně zatravněna, koryto je nevýrazné. Při přívalových deštích dochází k vyběžování vody z koryta, voda zaplavuje několik nemovitostí a kapličku</p>

Popis navrhovaného stavu			
Zkapacitnění koryta toku.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)			Q_{50}
Počet ochráněných obyvatel			60
Rozsah ohroženého území (ha)			
Odhad možných povodňových škod (mil. Kč)			10
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Objem retenčního prostoru (mil m^3)	0,026	Celkové náklady (mil. Kč)	4,533
Délka ochranných hrází (km)		Zdroj financování	129 123
Délka úprav vodního toku (km)	0,1	Stav projektové přípravy	SOP
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Termín realizace	03/10-12/08
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	ZVHS
Poznámka			