

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Hoštice - Heroltice - výstavba kanalizace	<b>ID_OP:</b>	MO100130
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
04621	Heroltice	40688000	Haná po soutok s tokem Tištínka (Uhřický potok)
04622	Hoštice	40688000	Haná po soutok s tokem Tištínka (Uhřický potok)

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

### Popis současného stavu:

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Na stávající kanalizaci je napojeno cca 95 % obyvatel obce, stáří kanalizace je 45 let a kanalizace je dle vyjádření starosty obce v dobrém technickém stavu. Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

### Popis navrhovaného stavu:

V místní části Hoštice - Heroltice bude vybudována nová splašková kanalizace a odpadní vody budou odváděny do kanalizační sítě místní části Heroltice a odtud budou přečerpávány na ČOV Ivanovice na Hané.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ne	<b>Priorita:</b>	
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba: Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ne	Gravitační: 0
	Počet EO nově připoj. na kanal: 390	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 0
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba: Ne	Navrhovaná kapacita:	0 EO
	Rekonstrukce: Ne		0 m <sup>3</sup> /den
Investiční náklady [Kč]:	14 462 000,0		
Stav projekt. přípravy:	neuveдено		
Předpokládané datum dokončení stavby:	neuveдено		
Do Programu Opatření zahrnuto:			

**Poznámka:**

**Provozovatel:**

**Nositel opatření:**